

神戸大学（六甲台2）総合研究棟（農学系）改修施設整備等事業 要求水準書 別添資料（修正版）

【資料4】各室要求仕様

- ・本資料は改修各室について要求水準を満たす仕様（案）である。
- ・要求水準書を満たす仕様は他にも考えられる可能性を有しており、その提案を排除するものではない。

利用形態等						建築関連						電気関連										空調関連				衛生関連等							備考					
階数	室名		室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水		雑用水	給湯器	都市ガス		
				教職員	学生										単相100V	三相200V		照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末														AV装置	
3F	倉庫1		A101			49㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コンクリート打放し	コンクリート打放し			30VA/m2		300Lx							セキュリティ検討要	換気扇													
3F	倉庫2		A102			49㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コンクリート打放し	コンクリート打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇													
3F	eラーニングルーム (A)		A103	30人		49㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木 (滑)	EP塗装	化粧石膏ボード			250VA/m2		600Lx		○			○	○2															
3F	eラーニングルーム (B)		A104	20人		33㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木 (滑)	EP塗装	化粧石膏ボード			250VA/m2		600Lx		○			○	○2															
3F	就職支援室		A105	10人		24㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx						○															
3F	就職支援事務室		A105-1	4人		24㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○										○			
3F	農学部地域連携センター		A106	3人		30㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○											○		
3F	学生ホール		A107	66人		221㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		50VA/m2		600Lx		○	○			○		学内放送スピーカー	○一部										○		
3F	シャワー室		A108	2人		16㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木 (滑)	耐水性塗装	コンクリート打放し		防水仕様 (床排水孔)	30VA/m2		300Lx								防犯ブザー	換気扇							○		○	ユニットシャワー2基		
3F	玄関ホール					70㎡	(8)	4000N/㎡	石目調ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板リブ付	2.65m		30VA/m2		300Lx					○																
4F	会議室5		A201	30人		63㎡	(6)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○			○		○	○	※A	○									○	洗面台		
4F	応接室		A202	6人		16㎡	(1)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		70VA/m2		600Lx	○							○													
4F	教員控室		A203	5人		22㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○			○				○										○	洗面台		
4F	女子更衣室		A204	5人		15㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx		○	○				※B	○										○	洗面台		
4F	男子更衣室		A205	5人		15㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx		○	○				※B	○										○	洗面台		
4F	倉庫3		A206			16㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コンクリート打放し	コンクリート打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇													
4F	学部長室		A207	10人		74㎡	(1)	4000N/㎡	カーペット	木製巾木	クロス	吸音板張	2.65m		70VA/m2		600Lx	○	○	○			○		※B	○									○			
4F	事務室		A208	12人		184㎡	(1)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m	OA707	70VA/m2		600Lx	○	○	○			○20	○	※C	○										洗面台		
4F	倉庫4		A209			16㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コンクリート打放し	コンクリート打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇													
5F	会議室1		A301	25人		63㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○2					○2	○	※D	○												
5F	会議室2		A302	50人		98㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○2					○2		※A	○												
5F	前室		A303			11㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx								換気扇										○			
5F	大会議室 (会議室4)		A304	100人		178㎡	(6)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○2					○2		※A + 校内放送	○												
5F	会議室3		A305	35人		74㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○					○		※A	○												
5F	コピー室		A306	4人		16㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		50VA/m2		600Lx								換気扇													
									※吸音板張：ロックウール化粧吸音板張							※A マイクロフォン・スピーカー・アンプ、スクリーン常設、液晶プロジェクター、OHPは持ち込み																						
																		※B インターホンは事務室との連絡用																				
																		※C AV装置は校内放送設備 セキュリティシステム検討要																				
																		※D AV装置はスクリーン常設、液晶プロジェクターOHP等は持ち込み																				

凡例 (建築関連 床荷重)

- 凡例

修正なし
- 4000→3000N/㎡に変更

凡例 (電気関連 電源容量)

- 修正

凡例 (衛生関連等)

- 修正なし
- 新規設置分
- 取り止め分

利用形態等						建築関連						電気関連										空調関連				衛生関連等							備考								
階数	室名		室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備							備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し		市水	雑用水	給湯器	都市ガス				
				教職員	学生										単相100V	三相200V	照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末	AV装置																		
3F	AV教室		B101	100人		136㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx		○	○			○	○	※A+B	○		1.6													
4F	小教室(演習室)		B201	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx		○				○	○	※A+C	○		1.2		○				○							
4F	小教室		B202	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
4F	小教室		B203	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
4F	中教室		B204	60人		76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
																		※インターホンは廊下に1カ所設置																							
5F	小教室		B301	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx		○				○		※A	○		1.0		○				○							
5F	小教室		B302	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
5F	小教室		B303	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
5F	中教室		B304	60人		76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
																		※インターホンは廊下に1カ所設置																							
6F	AV教室		B401	120人		136㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx		○	○			○	○	※A+C	○		1.1													
6F	小教室		B402	30人		50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
6F	中教室		B403	60人		76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張			50VA/m2		600Lx						○		※A	○		1.0		○				○							
									※吸音板張：ロックウール化粧吸音板張									※A インターホン(事務室教務学生掛)																							
																		※B AV(ビジュアルプレゼンター、液晶プロジェクター、アンプ、ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ、マイク、スピーカー)																							
																		※C AV(テレビモニター、ビデオデッキ)																							

凡例 (建築関連 床荷重)

凡例 …… 修正なし

凡例 (電気関連 電源容量)

凡例 …… 修正

凡例 (衛生関連等)

凡例 …… 修正なし
 …… 新規設置分
 …… 取り止め分

利用形態等						建築関連							電気関連								空調関連				衛生関連等								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
階数	室名		室番号	同時利用人数	室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水		給湯器	都市ガス																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				教職員										学生	単相100V	三相200V	照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末														AV装置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

凡例 (建築関連 床荷重)

凡例 …… 修正なし

凡例 (電気関連 電源容量)

…… 修正

凡例 (衛生関連等)

○

 …… 修正なし

●

 …… 新規設置分

●

 …… 取り止め分

利用形態等								建築関連						電気関連										空調関連				衛生関連等								備考	
階数	室名	室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備							備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ド raftファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス		
			教職員	学生										単三200/100V	三相200V		照度	電話	インターネット	TV	ITV	CPU端末	AV装置														
1F	バイオシステム工学学生実験室1	E101	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	230VA/m2		600Lx	○2				○2		保安電源	○		14.8	○		○	○	○	○	○	○			
1F	バイオシステム工学学生実験室2	E103	1人	4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	3.00m	耐薬品仕様	340VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		11.2			○	○	○	○	○	○			
1F	食料環境経済学書庫	E106	2人	2人	52㎡	(2)	12000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		600Lx	○2				○2			○		1.0		○			○			○			
1F	バイオシステム工学学生実験室3	E108	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		510VA/m2		600Lx	○2				○2		保安電源	○		26.0	オートクレーブ		○	○	○	○	○	○	○		
1F	環境情報学学生実験室	E110	0人	12人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		210VA/m2		600Lx	○2				○2			○		17.7		○		○	○			○			
1F	高度情報処理室	E112	4人	4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○		OA照明	○		4.0				○	○						
1F	資料保管室	E113	4人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		1.9				○	○					○	
1F	土地環境学実験室1	E114	2人	17人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		270VA/m2		600Lx	○2				○2			○	工	20.7				○	○				○		
1F	土地環境学実験室2	E116	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		480VA/m2		600Lx	○2				○2			○	工	14.1				○	○				○		
1F	水環境学学生実験室	E118	0人	5人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	120VA/m2		600Lx	○				○			○		3.1			○	○		○			○		
1F	バイオシステム工学研究室1	E151	0人	6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		220VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○			○	○		
1F	バイオシステム工学研究室2	E152	0人	6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		210VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○			○	○		
1F	バイオシステム工学研究室3	E153	0人	6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○			○	○		
1F	バイオシステム工学教員研究室7	E154	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		130VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○			○	○		
1F	施設環境学教員研究室2	E155	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○				○		
1F	水環境学教員研究室3	E156	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		330VA/m2		600Lx	○				○			○		4.7				○	○					○	
1F	施設環境学教員研究室1	E157	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○					○	
1F	土地環境学教員研究室2	E158	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		180VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○					○	
1F	土地環境学教員研究室1	E159	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		90VA/m2		600Lx	○				○			○		6.3				○	○					○	
1F	環境情報学教員研究室	E160	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		170VA/m2		600Lx	○				○			○		5.4				○	○					○	
1F	水環境学教員研究室2	E161	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○				○			○		4.7				○	○					○	
1F	水環境学教員研究室1	E162	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		170VA/m2		600Lx	○				○			○		4.9				○	○					○	
1F	施設環境学実験室1	E163	0人	10人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	吸音板張	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		9.1				○	○					○	
1F	施設環境学実験室2	E164	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	230VA/m2	50W/㎡	600Lx	○2				○2		保安電源	○	ウ	11.4				○	○		○	○	○	○	
1F	施設環境学実験室3	E166	2人	10人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	70VA/m2		600Lx	○				○			○		13.2				○	○		○	○	○	○	
1F	水環境学学生研究室	E167	0人	11人	52㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		160VA/m2		600Lx	○2				○2			○		6.4				○	○						
1F	情報処理室	E104			14㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		1500VA/m2		600Lx	○				○			○	工												
2F	バイオシステム工学学生実験室4	E201	0人	15人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	100VA/m2		600Lx	○2				○2		OA照明・保安電源	○				○		○		○	○	○	○		
2F	バイオシステム工学学生実験室5	E203	3人	6人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	吸音板張	3.00m	耐薬品仕様	250VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		5.5				○	○		○			○	
2F	食料環境経済学院生・学生研究室1	E206	0人	6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		280VA/m2		600Lx	○				○			○		3.3					○	○				○	
2F	バイオシステム工学学生実験室6	E207	0人	15人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	340VA/m2		600Lx	○2				○																

利用形態等						建築関連						電気関連						空調関連				衛生関連等							備考								
階数	室名	室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱电設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器		実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス		
			教職員	学生										単三200/100V	三相200V		照度	電話	インターネット	TV	ITV	CPU端末														AV装置	
3F	資源植物生産学実験室1	E301	2人	10人	69㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	250VA/m2		600Lx	○2				○2		保安電源	○		7.4	○		○	○	○	○	○	○			
3F	資源植物生産学実験室2	E303	1人	6人	35㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	200VA/m2		600Lx	○				○			○		4.2			○	○		○	○	○			
3F	植物育種学実験室1	E306	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	420VA/m2		600Lx	○2				○2		保安電源	○		14.0			○	○	○	○	○	○			
3F	植物育種学実験室2	E308	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	310VA/m2		600Lx	○2				○2		保安電源	○		15.3	○		○	○	○	○	○	○			
3F	花卉野菜科学実験室1	E310	2人	10人	24㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	820VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		25.9	○		○	○	○	○	○	○			
3F	植物資源学科共通機器室	E312	0人	5人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	520VA/m2		600Lx					○			○		2.8			○	○	○	○	○	○			
3F	植物資源学科共通暗室	E312-1				(3)																	○						○	○	○	○	○				
3F	植物資源学科共通恒温室	E313	4人	0人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		790VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○	ウ	4.6			○	○	○	○	○	○	○	24H、24℃±1	
3F	花卉野菜科学実験室2	E314	2人	10人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	1000VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		22.2	オートクレーブ		○	○	○	○	○	○	○		
3F	資源利用科学実験室	E316	2人	4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	1100VA/m2		600Lx					○		保安電源	○		15.9			○			○	○	○	○		
	園芸植物生理生化学実験室																																				
3F	資源利用科学実験室	E317	2人	4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	220VA/m2		600Lx					○		保安電源	○		2.4			○			○	○	○	○		
	園芸植物生理生化学実験室																																				
3F	資源利用科学学生研究室	E318	3人	8人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		190VA/m2		600Lx	○				○			○		4.5				○	○			○			
	園芸植物生理生化学学生研究室																																				
3F	資源植物生産学 実験室3	E351	1人	5人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	130VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		5.3	オートクレーブ		○	○		○	○	○	○		
3F	資源植物生産学大学院生・学生室	E352	0人	12人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		1.8								○			
3F	資源植物生産学教員学生共通室	E353	2人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○			○		2.8				○	○		○	○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室3	E353-1	1人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		1.0				○	○		○	○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室2	E353-2	1人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		80VA/m2		600Lx	○				○			○		1.0				○	○		○	○	○		
3F	資源植物生産学教員共通研究室	E355	3人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		80VA/m2		600Lx	○				○			○		1.4				○	○		○	○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室1	E355-1	1人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		1.0				○	○		○	○	○		
3F	植物育種学教員研究室2	E356	1人	4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○			○		3.1				○	○		○	○	○		
3F	植物育種学大学院生・学生室	E357	1人	12人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	コンクリート打放し			130VA/m2		600Lx	○				○			○		0.8				○	○	○	○	○	○		
3F	植物育種学教員研究室3	E358	1人	4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	コンクリート打放し			200VA/m2		600Lx	○				○			○		3.8				○	○	○	○	○	○		
3F	植物育種学教員研究室1	E359	3人	6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		1.6				○	○		○	○	○	○	
3F	花卉野菜科学教員研究室1	E360	1人	5人	6㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		280VA/m2		600Lx	○				○			○		1.4				○	○		○	○	○		
		E360-1			18㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○													
3F	花卉野菜科学教員研究室2	E361	1人	14人	24㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		110VA/m2		600Lx	○				○			○		4.9				○	○	○	○	○	○	○	
3F	花卉野菜科学実験室3	E362	2人	10人	24㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	330VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		12.9	オートクレーブ			○	○	○	○	○	○	○	
3F	花卉野菜科学教員研究室3	E362-1	1人	3人	12㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		400VA/m2		600Lx	○				○			○		4.9									○		
3F	花卉野菜科学教員研究室4	E362-2																																			

利用形態等						建築関連							電気関連							空調関連				衛生関連等							備考						
階数	室名	室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱电設備					備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水		雑用水	給湯器	都市ガス			
			教職員	学生										単三200/100V	三相200V		照度	電話	インターネット	TV	ITV														CPU端末	AV装置	
4F	熱帯植物学教授室	E460	1人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.70m		70VA/m2		600Lx	○				○			○				○		○			○				
4F	昆虫科学教員研究室1	E461	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		170VA/m2		600Lx	○				○			○				○		○		○					
4F	昆虫科学教員研究室2	E462	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○				○		○		○					
4F	昆虫科学昆虫固定・標本室	E463	1人	1人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○		工	1.4			○		○		○		24H				
4F	植物病理学教員研究室1	E464	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○			○		○		○		○		○					
4F	植物病理学教員研究室2	E465	2人	2人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		230VA/m2		600Lx	○				○			○		○		○		○		○					
4F	植物病理学実験室3	E466	1人	2人	9㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	230VA/m2		600Lx	○				○			○			○										
4F	培養室	E466-1	1人	2人	9㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	930VA/m2		600Lx								○		7.2											
4F	無菌培養室	E466-2	0人	5人	4㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	130VA/m2		600Lx								○		0.8											
4F	滅菌室	E466-3	0人	1人	4㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	880VA/m2		600Lx								○		6.8											
4F	植物病理学機器室	E467	1人	4人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	110VA/m2	900W/㎡	600Lx							保安電源	○		5.1		○			○	○	○				
4F	植物病理学院生・学生室	E467-1	0人	20人	39㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○							○		6.6		○		○		○	○				
																										0.0											
5F	植物栄養学実験室1	E501	2人	10人	108㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	130VA/m2		600Lx	○3						○3		保安電源	○	10.6		○		○	○	○	○			
5F	土壌学学生室	E506	0人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		290VA/m2		600Lx	○						○		○		9.2		○		○	○	○	○			
5F	土壌学実験室1	E507	1人	10人	78㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	320VA/m2	60W/㎡	600Lx	○3						○3		保安電源	○	18.0		◎		○		○	○	○	○	ドラフトファンが1台
5F	生物機能開発化学暗室実験室	E510	1人	2人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2		600Lx							○		赤色安全灯	○	1.3			○		○					
5F	生物機能開発化学試薬準備機器室	E510-1	2人	4人	14㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	400VA/m2		600Lx							○		保安電源	○	4.6					○					
5F	生物機能開発化学実験室	E511	2人	8人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	680VA/m2		600Lx	○2						○2		保安電源	○	13.0		○		○	○	○	○			
5F	学部共通冷蔵庫	E513	1人	2人	23㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し			800VA/m2		600Lx								◎					○				注2)				
5F	植物資源利用化学実験室3	E514	1人	5人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		310VA/m2		600Lx	○2						○2		保安電源	○	ア	11.5		オートクレーブ	○	○	○	○			
5F	植物資源利用化学実験室2	E516	1人	9人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		230VA/m2	100W/㎡	600Lx	○2						○2		保安電源	○	17.3		○		○	○	○				
5F																600Lx										17.3											
5F	暗室	E516-1														600Lx								赤色安全灯	換気扇				○		○	○	○				
5F	植物資源利用化学培養室	E518	1人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		350VA/m2		600Lx	○						○		保安電源	○	工	10.1		○		○	○	○			
5F	植物栄養学機器室	E551	2人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し			110VA/m2	80W/㎡	600Lx	○						○		保安電源	○	工	27.1		グロー・スキャンが	○	○	○				
5F	植物栄養学学院生室	E552	0人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		280VA/m2		600Lx	○						○				1.8			○		○	○				
5F	植物栄養学実験室2	E553	2人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	60VA/m2		600Lx	○						○		保安電源	○	4.1			○		○	○				
5F	植物栄養学教員研究室2	E554	2人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		300VA/m2	50W/㎡	600Lx	○						○				1.8			○		○	○				
5F	植物栄養学教員研究室1	E555	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		60VA/m2		600Lx	○						○				0.5			○		○	○				
5F	土壌学教員室1	E556	2人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○						○				6.0			○		○	○				
5F	土壌学教員室2	E556-1												70VA/m2		600Lx	○												○		○						
5F	土壌学実験室2	E557	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	70VA/m2		600Lx	○2						○2		保安電源	○	13.4			○		○	○	○			
5F	土壌学ボツブ室	E559	0人	1人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	吸音板張	2.65m	耐薬品仕様	660VA/m2		600Lx							○				8.2		油ボツブ	○		○	○	○			
5F	土壌学教員室3	E559-1	1人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		200VA/m2		600Lx	○										4.2			○		○	○				
5F	土壌学計量室	E560	1人	3人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	440VA/m2		600Lx	○						○				8.5			○		○	○				
5F	土壌学分析機器室	E560-1			13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	1280VA/m2		600Lx	○							保安電源	○							○					
5F	生物機能開発化学細胞実験準備室	E561	2人	2人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	180VA/m2		600Lx							○				0.3			○		○	○	○			
5F	生物機能開発化学細胞実験室	E561-1	2人	4人	14㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	370VA/m2		600Lx							保安電源	○	ア	1.3						○	○				
5F	生物機能開発化学教員・学生研究室	E562	2人	8人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		190VA/m2		600Lx	○						○				4.0		○		○	○	○				
5F	生物機能開発化学教員研究室	E563	2人	4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		230VA/m2		600Lx	○						○				5.2		○		○	○	○				
5F	共通実験室(元素分析室)	E564	5人		26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	70VA/m2	470W/㎡	600Lx	○						○				5.2			○		○	○				
5F	植物資源利用化学教員・学生研究室	E565	1人	5人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○						○				2.9		○		○		○				
5F	植物資源利用化学教授室	E566	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○						○				2.3		○		○		○				
5F	植物資源利用化学実験室1	E567	1人	9人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	380VA/m2	10W/㎡	600Lx	○2						○2		保安電源	○	25.7		○		○	○	○	○			
																									注2) プレハブ低温室(5℃*23㎡)を室内に設置する。ユニットおよび低温装置は事業者設置とする。												
6F	微生物機能化学実験室	E601	2人	25人	180㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2	290W/㎡	600Lx	○3						○6		保安電源	○		24.1		○		○		○	○		
6F	滅菌室	E601-1				(3)								150VA/m2		600Lx									○									局所排気			
6F	植菌室	E601-2				(3)								150VA/m2		600Lx																					
6F	薬品室	E601-3				(3)								150VA/m2		600Lx									換気扇												
6F	学習室	E601-4				(3)								150VA/m2											○												
6F	動物資源利用化学実験室1	E606	2人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	70VA/m2	500W/㎡	600Lx							○		保安電源	○		16.3			○		○	○	○		
6F	動物資源利用化学実験室2	E607	0人	8人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	370VA/m2	20W/㎡	600Lx																					

特殊空調(大学側設置) ア:バイオ関連 ウ:恒温、湿度 エ:予備機、24時間運転
ドラフトファンの欄で◎は事業者設置のドラフトチャンバー、○は大学設置のドラフトチャンバーを示す
その他の排気は大学側設置である

利用形態等						建築関連						電気関連						空調関連				衛生関連等							備考							
階数	室名	室番号	同時利用人数		室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器		実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス	
			教職員	学生										単三200/100V	三相200V		照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末														AV装置
6F	微生物機能化学教授室	E654	1人	0人	22㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		120VA/m2		600Lx	○				○			○			○	○		○	○					
6F	動物資源利用化学教員研究室1	E655	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○			○	○		○	○					
6F	動物資源利用化学院生・学生室	E656	1人	15人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○			○	○		○	○					
6F	動物資源利用化学実験室4	E657	1人	3人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	120VA/m2		600Lx					○		×	○			○	○		○		○				
6F	動物資源利用化学実験室5	E658	1人	3人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	280VA/m2		600Lx					○		保安電源	○	工	1.8		○	○	○	○	○	○			
6F	動物資源利用化学教員研究室2	E659	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		100VA/m2		600Lx	○				○			○		○	○		○	○		○	○			
6F	生物化学暗室	E660-1	1人	2人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	70VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		8.0		○					○			
6F	生物化学植物栽培室	E660-2	1人	2人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	270VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		9.6										
6F	生物化学学生実験室3	E661-1	1人	6人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	400VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		10.0	オートクレイブ		○	○	○	○	○	○		
6F	生物化学学生室	E661-2																					○		4.3				○	○	○	○	○			
6F	生物化学教員実験室2	E662	1人	9人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	500VA/m2	100W/㎡	600Lx	○				○		保安電源	○		4.3		○	○	○	○	○	○			
6F	生物化学教員実験室1	E663-1	1人	3人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	370VA/m2		600Lx	○				○		保安電源	○		15.0	オートクレイブ		○	○	○	○	○	○		
		E663-2														600Lx	○				○		保安電源	○		0.0			○	○	○	○	○	○		
6F	生物化学教授室	E664	1人	9人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		120VA/m2		600Lx	○				○		×	○		11.0		○		○	○		○	○		
6F	有機機能分子化学教員研究室1	E665	3人	15人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		2.2		○			○					
6F	有機機能分子化学教員研究室2	E666	3人	15人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		2.2		○			○					
6F	有機機能分子化学教員研究室3	E667	3人	15人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		180VA/m2		600Lx	○				○			○		2.2		○			○					
6F	有機機能分子化学機器分析室	E668	1人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(溶)	ビニル巾木(溶)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	240VA/m2	100W/㎡	600Lx					○			○		7.1			○		○					
7F	学部共通ゼミ室	E704	2人	10人	32㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			○		14.1		○		○	○					
7F	エレベーター機械室	E702			26㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コンクリート打放し	コンクリート打放し			30VA/m2		600Lx	○						換気扇													
							※吸音板張：ロックウール化粧吸音板張																													

凡例 (建築関連 床荷重)

..... 修正なし

..... 4000→3000N/㎡に変更

凡例 (電気関連 電源容量)

..... 修正

凡例 (衛生関連等)

○

..... 修正なし

○

..... 新規設置分

○

..... 取り止め分

特殊空調 (大学側設置) ア: バイオ関連 ウ: 恒温、湿度 エ: 予備機、24時間運転
ドラフトファンの欄で○は事業者設置のドラフトチャンバー、○は大学設置のドラフトチャンバーを示す
その他の排気は大学側設置である