

別添資料

【資料４】各室要求仕様

- ・本資料は改修各室について要求水準を満たす仕様（案）である。
- ・要求水準書を満たす仕様は他にも考えられる可能性を有しており、その提案を排除するものではない。

利用形態等						建築関連						電気関連										空調関連				衛生関連等								備考							
階数	室名	室番号	同時利用人数	室面積	スペース	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドクトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス								
			教職員										学生	単相100V	三相200V	照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末		AV装置	Kw																	
3F	倉庫1	A101		49㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コックル+打放し	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx							セキュリティシステム検討要	換気扇																		
3F	倉庫2	A102		49㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コックル+打放し	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇																		
3F	ロッカー室(女子更衣室)	A103	30人	49㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx							防犯ブザー	換気扇																		
3F	ロッカー室(男子更衣室)	A104	20人	33㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx							〃	換気扇																		
3F	就職支援室	A105	10人	24㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx				○			○		2.4																	
3F	就職支援事務室	A105-1	4人	24㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○			○			○		0.7	○			○				○									
3F	農学部地域連携センター	A106	3人	30㎡	(1)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○			○			○		0.9	○			○					○								
3F	学生ホール	A107	66人	221㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		50VA/m2		600Lx			○	○		○		歩内放送スピーカー	○一部	1.0																
3F	シャワー室	A108	2人	16㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木(滑)	耐水性塗装	コックル+打放し		防水仕様(床排水孔)	30VA/m2		300Lx							防犯ブザー	換気扇				○				○	○		ユニットシャワー-2基							
3F	玄関ホール			70㎡	(8)	4000N/㎡	石目調ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板リブ付	2.65m		30VA/m2		300Lx					○																					
4F	会議室5	A201	30人	63㎡	(6)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	加工	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○		○		○	○		A	○		0.9		○					○		洗面台						
4F	応接室	A202	6人	16㎡	(1)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		70VA/m2		600Lx	○							○																		
4F	教員控室	A203	5人	22㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○			○			○		○				○							洗面台						
4F	女子更衣室	A204	5人	15㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx			○	○				B	○				○					○		洗面台						
4F	男子更衣室	A205	5人	15㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx			○	○				B	○		0.8		○					○		洗面台						
4F	倉庫3	A206		16㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コックル+打放し	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇			-															
4F	学部長室	A207	10人	74㎡	(1)	4000N/㎡	カーペット	木製巾木	加工	吸音板張	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○			B	○		1.1		○				○	○		ミニキッチン						
4F	事務室	A208	12人	184㎡	(1)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m	OA707	70VA/m2		600Lx	○	○	○		○	20	○	C	○		8.0		○				○	○		洗面台/ミニキッチン						
4F	倉庫4	A209		16㎡	(8)	4500N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	コックル+打放し	コックル+打放し			30VA/m2		300Lx								換気扇																		
5F	会議室1	A301	25人	63㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○	2				○	2	○	D	○		0.6														
5F	会議室2	A302	50人	98㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○	2				○	2	A	○		0.8															
5F	前室	A303		11㎡	(8)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		30VA/m2		300Lx								換気扇				○								ミニキッチン						
5F	大会議室(会議室4)	A304	100人	178㎡	(6)	4000N/㎡	タイルカーペット	ビニル巾木	加工	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○	2				○	2	A+校内放送	○		0.6															
5F	会議室3	A305	35人	74㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	2.65m		50VA/m2		600Lx	○					○		A	○		0.8															
5F	コピー室	A306	4人	16㎡	(6)	4000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		50VA/m2		600Lx								換気扇			5.6															
							吸音板張：ロッカー・化粧石膏ボード							A マイクロフォン・スピーカー・アンプ、スクリーン常設、液晶プロジェクター、OHPは持ち込み																											
														B インターホンは事務室との連絡用																											
														C AV装置は校内放送設備 セキュリティシステム検討要																											
														D AV装置はスクリーン常設、液晶プロジェクター・OHP等は持ち込み																											

利用形態等							建築関連						電気関連										空調関連				衛生関連等								備考								
階数	室名		室番号	同時利用人数 教職員 学生		室面積	人/m ²	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備							備考	一般空調	特殊空調	機器発熱 Kw	ドラフトファン	洗面器	実験排水 流し	生活排水 流し	市水	雑用水		給湯器	都市ガス						
															単相100V	三相200V	照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末	AV装置																				
3F	AV教室		B101	100人	136㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx		○	○			○	○	A + B	○		1.6															
4F	小教室(演習室)		B201	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx	}	○					○	○	A + C	○		1.2		○				○								
4F	小教室		B202	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
4F	小教室		B203	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
4F	中教室		B204	60人	76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
																			インターホンは廊下に1カ所設置																								
5F	小教室		B301	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx	}	○					○		A	○		1.0		○			○									
5F	小教室		B302	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
5F	小教室		B303	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
5F	中教室		B304	60人	76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
																			インターホンは廊下に1カ所設置																								
6F	AV教室		B401	120人	136㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx	}	○	○				○	○	A + C	○		1.1														
6F	小教室		B402	30人	50㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
6F	中教室		B403	60人	76㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張				50VA/m2		600Lx							○		A	○		1.0		○			○									
								吸音板張：0.7kg/㎡化粧吸音板張								A インターホン(事務室教務学生掛) B AV(ビデオプレイング、液晶プロジェクター、アンプ、ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ、マイク、スピーカー) C AV(テレビモニター、ビデオデッキ)																											

利用形態等						建築関連							電気関連										空調関連				衛生関連等								備考									
階数	室名		室番号	同時利用人数 教職員 学生	室面積	ベア	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備							備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器		都市ガス								
														単相100V	三相200V	照度	電話	インターホン	TV	ITV	CPU端末	AV装置				Kw																		
3F	講堂		C101	250～260人	252㎡	(5)	3000N/㎡	ビニルシート	ビニル巾木	EP塗装	吸音板張	-		50VA/㎡		600Lx		○	○		○			A+B+C	○		2.7										電動式暗幕等							
								吸音板張：ロッキング化粧化粧吸音板張						A インターホン(事務室教務学生掛)							注)空調機は静音型を使用する																							
														B AV(ビジュアルプレゼンター、液晶プロジェクター、アンプ、ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ、マイク、スピーカー)																														
														C AV(パソコン Win & Mac各1台)																														

特殊空調(大学側設置) ウ:恒温、湿度
エ:予備機、24時間
は事業者設置のドラフトチャンバーを示す

特殊空調(大学側設置) ア:パイオ関連 ウ:恒温、湿度 エ:予備機、24時間運転
ドラフトファンの欄で は事業者設置のドラフトチャンバー、○は大学設置のドラフトチャンバーを示す
その他の排気は大学側設置である

利用形態等					建築関連							電気関連										空調関連				衛生関連等							備考	
階数	室名	室番号	同時利用人数 教職員 学生	室面積	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井 高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備						備考	一般空調	特殊空調	機器発熱 Kw	ドラフトファン	洗面器	実験排水 水流し	生活排水 水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス		
												単三200/100V	三相200V	照度	電話	インターネット	TV	ITV	CPU端末	AV装置														
3F	資源植物生産学実験室1	E301	2人 10人	69㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○2					○2		保安電源	○		7.4	○		○	○	○	○	○			
3F	資源植物生産学実験室2	E303	1人 6人	35㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	400VA/m2		600Lx	○							保安電源	○		4.2			○	○	○	○	○	○		
3F	植物育種学実験室1	E306	2人 10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○2					○2		保安電源	○		14.0			○	○	○	○	○	○		
3F	植物育種学実験室2	E308	2人 10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○2					○2		保安電源	○		15.3	○		○	○	○	○	○	○		
3F	花卉野菜科学実験室1	E310	2人 10人	24㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	800VA/m2		600Lx	○							保安電源	○		25.9	○		○	○	○	○	○	○	○	
3F	植物資源学科共通機器室	E312	0人 5人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品仕様	400VA/m2		600Lx						○		保安電源	○		2.8			○	○	○	○	○	○		
3F	植物資源学科共通暗室	E312-1			(3)																					○	○	○	○	○	○			
3F	植物資源学科共通恒温室	E313	4人 0人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		800VA/m2		600Lx	○					○		保安電源	○	ウ	4.6			○	○	○	○	○	○	○	24H, 24 ±1
3F	花卉野菜科学実験室2	E314	2人 10人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	1200VA/m2		600Lx	○					○		保安電源	○		22.2	ドラフトファン		○	○	○	○	○	○	○	
3F	資源利用科学実験室	E316	2人 4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品仕様	200VA/m2		300W/m	600Lx					○		保安電源	○		15.9			○						○	
	園芸植物生理生化学実験室																																	
3F	資源利用科学実験室	E317	2人 4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品仕様	200VA/m2		600Lx						○		保安電源	○		2.4			○				○	○	○	
	園芸植物生理生化学実験室																																	
3F	資源利用科学学生研究室	E318	3人 8人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○					○			○		4.5				○	○					
	園芸植物生理生化学学生研究室																																	
3F	資源植物生産学 実験室3	E351	1人 5人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2		600Lx	○					○		保安電源	○		5.3	ドラフトファン		○	○			○	○		
3F	資源植物生産学大学院生 学生室	E352	0人 12人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○			○		1.8										
3F	資源植物生産学教員学生共通室	E353	2人 10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○					○			○		2.8			○	○			○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室3	E353-1	1人 0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○					○				○	1.0			○	○			○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室2	E353-2	1人 0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○					○				○	1.0			○	○			○	○		
3F	資源植物生産学教員共通研究室	E355	3人 0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○			○	1.4				○	○			○	○		
3F	資源植物生産学教員研究室1	E355-1	1人 0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○			○	1.0				○	○			○	○		
3F	植物育種学教員研究室2	E356	1人 4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○					○				3.1				○	○			○	○		
3F	植物育種学大学院生 学生室	E357	1人 12人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード			70VA/m2		600Lx	○					○			○	0.8				○	○			○	○		
3F	植物育種学教員研究室3	E358	1人 4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード			200VA/m2		600Lx	○					○				3.8				○	○			○	○		
3F	植物育種学教員研究室1	E359	3人 6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○				1.6				○	○			○	○		
3F	花卉野菜科学教員研究室1	E360	1人 5人	6㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		350VA/m2		600Lx	○									1.4				○	○			○	○		
	花卉野菜科学教員研究室2	E360-1		18㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		350VA/m2		600Lx	○																				
3F	花卉野菜科学教員研究室2	E361	1人 14人	24㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		350VA/m2		600Lx	○									4.9			○	○	○	○	○	○	○	○	
3F	花卉野菜科学実験室3	E362	2人 10人	24㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	200VA/m2		600Lx	○						保安電源	○		12.9	ドラフトファン			○	○	○	○	○	○	○	
3F	花卉野菜科学教員研究室3	E362-1	1人 3人	12㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		700VA/m2		600Lx	○					○				4.9											
3F	花卉野菜科学教員研究室4	E362-2		12㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		300VA/m2		600Lx	○					○				5.9											
3F	園芸植物生理生化学教員研究室	E364-1	1人 5人	14㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○				5.0				○	○			○	○		
3F	園芸植物生理生化学実験室1	E364-2	1人 3人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○					○		保安電源	○		1.8				○	○			○	○	
3F	資源利用科学実験室	E365	3人 8人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2		150W/m	600Lx	○2				○2		保安電源	○		10.6	○		○	○	○	○	○	○	○	
	園芸植物生理生化学実験室2																						0.0											
3F	資源利用科学助手研究室	E367	1人 4人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2		600Lx	○					○			○	6.3				○	○	○	○	○	○	○	
3F	資源利用科学教授研究室	E368	3人 6人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○					○			○	2.7				○	○			○	○		
4F	栄養生化学実験室	E401	2人 6人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品 完全防水	500VA/m2		100W/m	600Lx	○2				○2		保安電源	○		7.1	○		○	○	○	○	○	○	○	
4F	栄養生化学実験室	E403	1人 2人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード		耐薬品 完全防水	900VA/m2		50W/m	600Lx								○				○	○			○	○	○	○	
4F	栄養生化学教員研究室	E404	0人 12人	40㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		700W/m	600Lx					○			○	3.2	○										
4F	熱帯植物学実験室2	E406	1人 3人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.70m	耐薬品仕様	400VA/m2		50W/m	600Lx									11.3				○	○			○	○		
4F	熱帯植物学実験室1	E407	2人 10人	78㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルシート(滑)	化粧石膏ボード	2.70m	耐薬品仕様	200VA/m2		50W/m	600Lx	○3			</																

利用形態等					建築関連								電気関連								空調関連				衛生関連等										
階数	室名	室番号	同時利用人数		室面積	スパン	床荷重	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考	電源容量		照明設備	弱電設備					備考	一般空調	特殊空調	機器発熱	ドラフトファン	洗面器	実験排水流し	生活排水流し	市水	雑用水	給湯器	都市ガス	備考	
			教職員	学生										単300/100V	三相200V	照度	電話	インターネット	TV	ITV	CPU端末														AV装置
4F	熱帯植物学教授室	E460	1人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.70m		70VA/m2		600Lx	○				○			○	1.2			○	○				○		
4F	昆虫科学教員研究室1	E461	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○				○				1.6			○	○				○		
4F	昆虫科学教員研究室2	E462	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○				0.8			○	○				○		
4F	昆虫科学昆虫固定・標本室	E463	1人	1人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○		工	1.4			○	○				○		24H	
4F	植物病理学教員研究室1	E464	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○				1.4	○		○	○				○		
4F	植物病理学教員研究室2	E465	2人	2人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○				3.8	○		○	○						
4F	植物病理学実験室3	E466	1人	2人	9㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	250VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				2.6				○						
4F	培養室	E466-1	1人	2人	9㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	250VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				7.2										
4F	無菌培養室	E466-2	0人	5人	4㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2		600Lx	○				○				0.8										
4F	滅菌室	E466-3	0人	1人	4㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	1500VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				6.8										
4F	植物病理学機器室	E467	1人	4人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	200VA/m2	900W/㎡	600Lx	○								5.1	○		○			○	○	○		
4F	植物病理学院生・学生室	E467-1	0人	20人	39㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		70VA/m2		600Lx	○				○2				6.6	○			○		○	○	○		
																								0.0											
5F	植物栄養学実験室1	E501	2人	10人	108㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	200VA/m2	100W/㎡	600Lx	○3				○3				10.6	○		○	○	○	○	○	○		
5F	土壌学学生室	E506	0人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		2000VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				9.2				○	○	○	○	○		
5F	土壌学実験室1	E507	1人	10人	78㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	600VA/m2	100W/㎡	600Lx	○3				○3				18.0			○	○	○	○	○	○	ドラフトファン1台	
5F	生物機能開発化学暗室実験室	E510	1人	2人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○				○				1.3			○			○				
5F	生物機能開発化学試薬準備機器室	E510-1	2人	4人	14㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				4.6										
5F	生物機能開発化学実験室	E511	2人	8人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	300VA/m2	50W/㎡	600Lx	○2				○2				13.0	○		○	○	○	○	○	○		
5F	学部共通冷蔵室	E513	1人	2人	23㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し			800VA/m2		600Lx	○				○							○						注2)	
5F	植物資源利用化学実験室3	E514	1人	5人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		1300VA/m2	100W/㎡	600Lx	○2				○2				11.5	○	ア	○	○	○	○	○	○		
5F	植物資源利用化学実験室2	E516	1人	9人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		1100VA/m2	100W/㎡	600Lx	○2				○2				17.3	○		○	○	○	○	○	○		
5F																600Lx								17.3											
5F	暗室	E516-1														600Lx								赤色安全灯	換気扇				○	○	○	○	○		
5F	植物資源利用化学培養室	E518	1人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		2000VA/m2	200W/㎡	600Lx	○				○				10.1			○	○		○	○	○		
5F	植物栄養学機器室	E551	2人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し			500VA/m2	300W/㎡	600Lx	○				○				27.1			○	○					アホー・スポンジ	
5F	植物栄養学院生室	E552	0人	10人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		200VA/m2		600Lx	○				○				1.8				○	○		○	○		
5F	植物栄養学実験室2	E553	2人	2人	26㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	300VA/m2		600Lx	○				○				4.1				○		○	○	○		
5F	植物栄養学教員研究室2	E554	2人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		300VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				1.8				○	○	○	○	○		
5F	植物栄養学教員研究室1	E555	1人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		300VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				0.5				○	○	○	○	○		
5F	土壌学教員室1	E556	2人	0人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○				○				6.0				○	○	○	○	○		
5F	土壌学教員室2	E556-1												150VA/m2		600Lx	○				○							○	○						
5F	土壌学実験室2	E557	2人	10人	52㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	コンクリート打放し		耐薬品仕様	300VA/m2	200W/㎡	600Lx	○2				○2				13.4			○	○	○	○	○	○		
5F	土壌学ナフ室	E559	0人	1人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	吸音板張	2.65m	耐薬品仕様	300VA/m2	200W/㎡	600Lx	○				○				8.2	油ナフ	○	○	○	○	○	○	○		
5F	土壌学教員室3	E559-1	1人	0人	13㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		150VA/m2		600Lx	○				○				4.2				○	○	○	○	○		
5F	土壌学計量室	E560	1人	3人	13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	200VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				8.5				○	○	○	○	○		
5F	土壌学分析機器室	E560-1			13㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	1700VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○							○	○	○	○	○	○		
5F	生物機能開発化学細胞実験準備室	E561	2人	2人	12㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	150VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				0.3			○	○	○	○	○	○		
5F	生物機能開発化学細胞実験室	E561-1	2人	4人	14㎡	(3)	4000N/㎡	ビニルタイル(滑)	ビニル巾木(滑)	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m	耐薬品仕様	200VA/m2	50W/㎡	600Lx	○				○				1.3			○	○	○	○	○	○		
5F	生物機能開発化学教員・学生研究室	E562	2人	8人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		200VA/m2		600Lx	○				○				4.0		○		○	○	○	○	○		
5F	生物機能開発化学教員研究室	E563	2人	4人	26㎡	(2)	4000N/㎡	ビニルタイル	ビニル巾木	EP塗装	化粧石膏ボード	2.65m		200VA/m2		600Lx	○				○				5.2		○		○	○	○	○	○		
5F	共通実験室(元素分析室)	E564	5人																																

特殊空調(大学側設置) ア:バイオ関連 ウ:恒温、湿度 エ:予備機、24時間運転
ドラフトファンの欄で は事業者設置のドラフトチャンバー、○は大学設置のドラフトチャンバーを示す
その他の排気は大学側設置である